РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. София, 1309, ул. „Пиротска“ № 171А

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 4, ал. 5 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обнародвана в ДВ бр. 14 от 2015 г.)

рег. № 1983 сд - ...10...../...05.09.....2024 г.

1.НАИМЕНОВАНИЕ: „БОХЕМИТ АНТИФЛАШ“ – течен концентрат за намаляване реакцията на огън на дърво с противопожарен и профилактичен фунгициден и инсектициден ефект

2.ПРОИЗВОДИТЕЛ: BOCHEMIE a.s., Чешка Република, VAT номер: CZ29396824

3.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Течният препарат „БОХЕМИТ АНТИФЛАШ“ е предназначен за обработване на дърво и дървесни продукти и материали, с цел повишаване на техния клас по реакция на огън. Продуктът представлява воден разтвор на борна киселина, моноетаноламин и амониев хидроген фосфат. Прилага се разреден с вода в отношение 1:1, чрез потапяне, нанасяне с четка или пръскане, при разходна норма 250 g/m^2 (неразреден продукт). Продуктът е изпитан чрез нанасянето му върху стандартна подложка, съгласно БДС EN 13823:2003, представляваща плоскости от дървесни частици, с обемна плътност 680 kg/m^3 и клас по реакция на огън D. Класификацията е валидна при следните параметри на продукта: съставът на продукта не се променя; пропорцията на разреждане с вода не се променя; количеството продукт, приложено на m^2 (250 g/m^2 (неразреден продукт)), не се намалява.

4.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: Потвърдени резултати от изпитвания и класификация, извършени по европейски стандарти, получили статут на БДС със следните версии: БДС EN 13823:2020; БДС EN ISO 11925-2:2020 и БДС EN 13501-1:2019.

5.НИВА НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА:

Категория на строителен продукт:	Клас по реакция на огън:
обработена дървесина, с изключение на подови покрития и продукти за топлинна изолация на тръби	**C – s1, d0**

6.ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Продуктът може да бъде влаган в строежи, в случай че характеристиките му и техните нива, посочени в т. 5, в зависимост от предвидената му употреба, съответстват на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

7.СРОК НА ВАЛИДНОСТ: 15.12.2024 г. (3)

8.СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ: Искане вх. № 198300-4826/16.08.2024 г.; Доклади от изпитвания № FIRES-RF-030-08-AUNE/17.04.2008 г. и № FIRES-RF-031-08-AUNE/17.04.2008 г., Протокол за класификация № FIRES-CR-45-08-AUPE/08.09.2010 г. (второ издание) и Писмо за потвърждаване на резултати от изпитвания и класификация № SK-080-22-E/25.04.2022, издадени от FIRES s.r.o. – Словашка Република; Указания за употреба и информационен лист за безопасност.

9.СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Влагането на продукта в строежите по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г., съвместно с декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от същата наредба и инструкция и информация за безопасност на български език.

10.ПРИЛОЖЕНИЯ: Няма

Становището може да се оспори по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Забележки: 1. Настоящото Становище за допустимост се отнася само за този продукт;
2. Приложението/ята е/са неделима част от настоящото Становище за допустимост;
3. Информация относно валидността на Становището за допустимост е публикувана на Интернет страницата на ГДПБЗН-МВР.

ЗА ДИРЕКТОР
Ст. Комисар Баров

ДИРЕКТОР:
ГЛАВЕН КОМИСАР